

Duvidas Licitação do Detran de Barra do Bugres

5 mensagens

Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

3 de fevereiro de 2020 10:37

Bom dia

Seguem algumas dúvidas em relação a licitação da obra de Barra do Bugres

1.0 - O Item 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA COBERTURA)"Fala de retirada de 20% das Goteiras do telhado.

Pergunta: O 20% é sobre a área do telhado ou sobre o valor da composição "94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se for sobre o valor não está correto pois o valor da Tabela Sinapi e de R\$ 56,20 e portanto o valor unitário deveria ser R\$ 44,96. Como devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS". está com o seu valor diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R\$106,19.

Pergunta: Como devemos proceder pois o valor da planilha está menor do que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019?

Sem mais para o momento.

Delatorre Construtora
Joel Delatorre Dias
99201-3744

Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

3 de fevereiro de 2020 10:40

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>
Data: 3 de fevereiro de 2020 10:37:41 AMT
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br
Assunto: Duvidas Licitação do Detran de Barra do Bugres

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

3 de fevereiro de 2020 10:43

Para: Gerencia de Obras e Patrimonio Imobiliario <coeng@detran.mt.gov.br>, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>
Cc: contatodelatorre@gmail.com

Prezados, bom dia

Favor responder o requerente com cópia para esta Coordenadoria.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791

(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

3 de fevereiro de 2020 12:58

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Obras e Engenharia Assunto: Fwd: Duvidas Licitação do Detran de Barra do Bugres Enviada em: 03/02/2020 10:43:59 AMT foi lida em 03/02/2020 12:58:02 AMT

Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2020 09:03

Para: Gerencia de Obras e Patrimonio Imobiliario <coeng@detran.mt.gov.br>, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>, Paulo de Brito Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>, contatodelatorre@gmail.com, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezados, bom dia

Aguardamos manifestação acerca do questionamento da empresa.

Att

----- Forwarded message -----

De: **Delatorre Contato** <contatodelatorre@gmail.com>

Date: seg., 3 de fev. de 2020 às 10:37

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Re: Licitação do Detran de Barra do Bugres

1 mensagem

Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2020 09:41

Para: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>, Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Bom dia!

Desculpe por nossa demora

1- Quanto ao item 1 é 20% do telhado mesmo, isto é, não é todo pano do telhado;

2- Quanto ao item 8.2 o valor a considerar é o de RS 106,19 valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019 (erro nosso).

Atenciosamente!

Em qui., 6 de fev. de 2020 às 17:15, Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> escreveu:

Edno, boa tarde

Temos mais essas dúvidas em relação ao edital de Barra do bugres

me preocupo porque a licitação ocorre na segunda feira

Gentileza verificar pra nós

1.0 - O Item 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA COBERTURA)"Fala de retirada de 20% das Goteiras do telhado.

Pergunta: O 20% é sobre a área do telhado ou sobre o valor da composição "94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se for sobre o valor não está correto pois o valor da Tabela Sinapi é de R\$ 56,20 e portanto o valor unitário deveria ser R\$ 44,96. Como devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS". está com o seu valor diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R\$106,19.

Pergunta: Como devemos proceder pois o valor da planilha está menor do que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019?

Sem mais para o momento.

Joel Delatorre
99201-3744

--
Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Serviço de Transito

Re: Licitação do Detran de Barra do Bugres

1 mensagem

Max de Moraes Lucidos <maxlucidos@detran.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2020 10:42

Para: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Licitações <licitacoes@detran.mt.gov.br>, Paulo de Brito Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>, Whyldson Figueiredo Pintel <whyldsonpintel@detran.mt.gov.br>

Cc: Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com>, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezado Coordenador de Obras e Engenharia

Diante do erro será necessário elaborar um Termo Retificador do Projeto e enviar junto a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro retificados e assinados pelo engenheiro responsável. Enviar também o arquivo da planilha!

A sessão deverá ser agendada para uma nova data.

Grato pela atenção.

Em sex., 7 de fev. de 2020 às 09:41, Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Desculpe por nossa demora

- 1- Quanto ao ítem 1 é 20% do telhado mesmo, isto é, não é todo pano do telhado;
- 2- Quanto ao item 8.2 o valor a considerar é o de R\$ 106,19 valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019 (erro nosso).

Atenciosamente!

Em qui., 6 de fev. de 2020 às 17:15, Delatorre Contato <contatodelatorre@gmail.com> escreveu:

Edno, boa tarde

Temos mais essas dúvidas em relação ao edital de Barra do bugres

me preocupo porque a licitação ocorre na segunda feira

Gentileza verificar pra nós

1.0 - O Item 7.1 "TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (OBS RETIRADA DE GOTEIRAS EM TODO TELHADO NUM TOTAL DE 20% DA CÔBERTURA)"Fala de retirada de 20% das Goteiras do telhado.

Pergunta: O 20% e sobre a área do telhado ou sobre o valor da composição "94446" (SINAPI DESONERADO OUT/2019), pois se for sobre o valor não está correto pois o valor da Tabela Sinapi e de R\$ 56,20 e portanto o valor unitário deveria ser R\$ 44,96. Como devemos proceder?

2.0 O item 8.2 - 84191 "PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS". está com o seu valor diferente da tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019, que é de R\$106,19.

Pergunta: Como devemos proceder pois o valor da planilha está menor do que o valor da Tabela SINAPI DESONERADO OUT/2019?

Sem mais para o momento.

Joel Delatorre
99201-3744

--
Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Serviço de Trânsito

Att,

Max de Moraes Lucidos
Coordenador de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: 3615-4757 / 3615-4791